



單乙閥濾水清洗步驟

濾水器


(0) A. 過濾



(1) B. 逆洗 (3-10分)



(2) E. 排清 (1-5分)



【濾水清洗步驟】

(0) A. 過濾 →

(1) 關閉出水口 →

B. 逆洗(3-10分鐘) →

(2) E. 排清(1-5分)

平時轉至過濾位置,約7至15天操作清洗步驟一次(視水質而有所不同)
※如溪水、山泉水等遇下雨天而造成水質混濁,則請停止送水至原水塔,等待清澈後再繼續補水。或於混濁的原水塔加入明礬加速沈澱後,再進行過濾,方可濾清

